

Bolzano, 08/09/2023

L'incaricato:
Stefano Voltani
T +39 0471 987 903
F +39 0471 987 200
stefano.voltani@edyna.net

Spettabile

CENTRALE ELETTRICA AHRNTAL SOCIETA'
VIA WEISSENBACH, 12/A LUTAGO 39030
PEC
aew@legalmail.it

e per conoscenza

TERNA S.P.A.
Funzione Connessioni RTN
PEC
connessioni@pec.terna.it

Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente
PEC
protocollo@pec.arera.it

Oggetto: Richiesta di coordinamento e modifiche al punto di interconnessione tra le reti di EDYNA s.r.l. e la Centrale Elettrica Ahrntal Societa' Cooperativa, Codice POD IT250E33575880 e IT250E00124923

Spett. Centrale Elettrica Ahrntal Societa' Cooperativa,

in risposta alla vostra PEC di pari oggetto, vi informiamo che dopo aver avviato un tavolo di coordinamento tra gestori di rete con TERNA per la cabina primaria di Molini di Tures, la vostra richiesta di aumento di potenza in immissione complessiva di 1,6 MW sui punti di interconnessione aventi codice POD IT250E33575880 e IT250E00124923 può essere accolta in modo favorevole al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- sottoscrizione di un nuovo regolamento d'esercizio tra Edyna e Centrale Elettrica Ahrntal Societa' Cooperativa, in cui venga stabilito che tutti i vostri gruppi di produzione connessi sulla vostra rete MT lavorino con un $\cos\phi$ induttivo pari a 0,98, come previsto nella norma CEI 0-16 al punto 8.8.6.2 "Partecipazione al controllo della tensione";
- fine realizzazione delle opere di rinnovamento elencate da Terna come risposta all'apertura del tavolo di coordinamento tra gestori di Rete presenti nell'allegato "Coordinamento TICA Campo Tures";
- fine realizzazione delle opere di adeguamento della rete MT da parte di Edyna, previste sulla linea di media tensione avente codice LG1047559 denominata Drittelsand, in cui la progettazione verrà eseguita entro la fine del 2024 e la realizzazione del potenziamento entro la fine del 2027.

Edyna GmbH | Srl

Linkes Eisackufer 45a, I-39100 Bozen
Lungo Isarco Sinistro 45a, I-39100 Bolzano

T +39 0471 986 432
F +39 0471 987 200

www.edyna.net
info@edyna.net
edyna@pec.edyna.net





Distinti saluti.

Alessandro Donadello
Direttore Tecnico

DAS VORLIEGENDE DOKUMENT IST MIT DIGITALER UNTERSCHRIFT IM SINNE DES ART. 21 DES GVD 83/2005 UNTERZEICHNET. DIE ABBILDUNG DERSELBEN AUF ANALOGE DATENTRÄGER ERFOLGT DURCH EDYNA UND STELLT EINE VOLLSTÄNDIGE UND GETREUE KOPIE DES INFORMATISCHEN ORIGINALS DAR, WELCHES AUF ANFRAGE BEI EDYNA ERHÄLTICH IST.

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO È EFFETTUATA DA EDYNA E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ MITTENTE

Allegati: Coordinamento TICA Campo Tures